

Протокол проведения учебно-тренировочного занятия в ОСШ №1

Мы, нижеподписавшиеся, и.о. директора школы Казиева Ж.Х., заместитель директора школы по АХЧ-ответственный за пожарную безопасность Хвостецкая Л.И., председатель попечительского совета Попович А.А. и старший инженер УЧС г.Актау старший лейтенант гражданской защиты Айнабек Ж.К. составили настоящий Протокол о проведении в общеобразовательной средней школе №1 учебно-тренировочных занятий в 09:00 часов и 14:45 часов **17 октября 2018г.**

Тема УТЗ:

Действия персонала и учащихся школы в случае возникновения пожара.

Цель УТЗ:

- Проверка и отработка правильности и слаженности действий ответственных лиц администрации школы, педагогов, технического персонала школы, медицинского работника и учащихся.
- Проверка действий персонала подрядных организаций на территории школы (сотрудник охраны, персонал столовой).
 - Проверка качества работы средств пожарной сигнализации.
 - Проверка готовности эвакуационных путей.

Начало УТЗ с I сменой:

В 09 час. 00 мин. председателем попечительского совета Попович А.А. была активирована система автоматической пожарной сигнализации методом включения ручного извещателя.

Действия персонала и других лиц:

- После срабатывания звукового сигнала и включения голосового сообщения на всех этажах школы, педагогами было организовано построение и вывод учащихся по направлению к эвакуационным выходам.
- Дежурный охранник, согласно инструкции, имитировал вызов пожарной бригады и открыл ворота для беспрепятственного въезда пожарных машин. Далее контролировал ситуацию по сохранению порядка.
- Дежурным администратором школы, и.о. директора Казиевой Ж.Х., на все этажи школы были направлены ответственные наблюдатели из работников администрации школы, которые должны были следить за организованной эвакуацией находящихся на этажах людей с последующей проверкой всех помещений закреплённых этажей на предмет отсутствия людей.
- После эвакуации учащихся, педагогов и тех. персонала с этажей ответственными наблюдателями была произведена контрольная проверка всех помещений.
- Учащиеся, покинув помещения школы через эвакуационные выходы под руководством учителей, а также технический персонал и медицинская сестра построились в колонны перед фасадом школы у знаков «Место сбора».
- Педагоги произвели подсчёт эвакуированных детей и доложили о результатах ответственным наблюдателям, а те в свою очередь доложили о результатах подсчёта дежурному администратору.
- зам. директора по АХЧ проверила наличие технического персонала, стоящего отдельной колонной.

- Медицинская сестра с «тревожной» аптечкой оказания первой помощи и инспектор МЧС школы находились рядом с дежурным администратором школы для оперативного реагирования при необходимости.

- В 09 час. 08 мин. УТЗ завершено.

Начало УТЗ со II сменой:

В 14 час. 45 мин. членом Попечительского совета Корнеевым Р.С. была активирована система автоматической пожарной сигнализации методом включения ручного извещателя.

Действия персонала и других лиц:

- После срабатывания звукового сигнала и включения голосового сообщения на всех этажах школы, педагогами было организовано построение и вывод учащихся по направлению к эвакуационным выходам.
- Дежурный охранник, согласно инструкции, имитировал вызов пожарной бригады и открыл ворота для беспрепятственного въезда пожарных машин. Далее контролировал ситуацию по сохранению порядка.
- Дежурным администратором школы, и.о. директора Казиевой Ж.Х., на все этажи школы были направлены ответственные наблюдатели из работников администрации школы, которые должны были следить за организованной эвакуацией находящихся на этажах людей с последующей проверкой всех помещений закреплённых этажей на предмет отсутствия людей.
- После эвакуации учащихся, педагогов и тех. персонала с этажей ответственными наблюдателями была произведена контрольная проверка всех помещений.
- Учащиеся, покинув помещения школы через эвакуационные выходы под руководством учителей, а также технический персонал и медицинская сестра построились в колонны перед фасадом школы у знаков «Место сбора».
- Педагоги произвели подсчёт эвакуированных детей и доложили о результатах ответственным наблюдателям, а те в свою очередь доложили о результатах подсчёта дежурному администратору.
- зам. директора по АХЧ проверила наличие технического персонала, стоящего отдельной колонной.
- Медицинская сестра с «тревожной» аптечкой оказания первой помощи и инспектор МЧС школы находились рядом с дежурным администратором школы для оперативного реагирования при необходимости.

- В 14 час. 56 мин. УТЗ завершено.

Анализ УТЗ:

- Громкость голосового сигнала, которым оснащена система АПС, недостаточна, в помещениях второго, третьего и четвёртого этажей сообщение не было услышано, и лишь контрольная проверка помещений позволила организовать эвакуацию людей. (Произвести наладку и регулировку системы оповещения с привлечением обслуживающей организации).
- Недостаточная организация движения колонн учащихся к местам сбора, имел место отрыв учащихся от колонн классов. (Педагогам регулярно необходимо проводить профилактические беседы с учащимися о необходимости серьёзного отношения к мероприятиям по пожарной безопасности).

- Недостаточная оперативность докладов педагогов дежурному администратору о наличии учащихся.

Оценка работы системы оповещения при ЧС во время проведения УТЗ: «**Не удовлетворительно**».

Оценка действий педагогов по организации эвакуации детей: «**Хорошо**».

Оценка действий технического персонала школы по организации эвакуации и сбора на точке для проверки наличия всех сотрудников: «**Хорошо**».

Оценка действий дежурного охранника: «**Хорошо**».

Оценка действий дежурного администратора: «**Хорошо**».

Оценка действий дежурных наблюдателей по этажам из персонала школы: «**Отлично**».

Оценка действий медицинской сестры и инспектора МПС школы: «**Хорошо**».

Подписи:

И.о. директора



Казиева Ж.Х.

Зам. директора по АХЧ



Хвостицкая Л.И.

Председатель ПС



Попович А.А.

Старший инженер УЧС г. Актау

Ст. лейтенант гражданской защиты



Айқобек Ж.К.